



LCIE

Accréditation
N°5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



LCIE N°: Pr 89172 / 656730

Délivrée à :
Delivered to: **LEGRAND FRANCE Pyrénées**
Avenue Larribau - BP 9008 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE

Site de fabrication :
Factory: **LEGRAND FRANCE Pyrénées (1069BA)**
Avenue Larribau B.P. 90 08 - 64050 PAU CEDEX 09 - FRANCE

Produit :
Product: **BLOC AUTONOME D'ALARME SONORE**
AUDIBLE ALARMS UNIT

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any): **LEGRAND**

Modèle, type, référence :
Model, type, reference: **40643**

Caractéristiques nominales et principales :
Rating and principal characteristics: **Type Pr - classe II - IP 30-5 - IK 07 - 2 boucles de commande**
Tension assignée (V) / (Hz) : 230 / 50
Durée générale d'alarme : 5 min - autonomie nominale 12 h

Informations complémentaires :
Additional information: **Accumulateurs :**
Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - SAFT 135745
Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - VARTA 50 812410063
Ni-Cd 10 x 1,2 V / 1,2 Ah - BYD 781786 type 10 VTCs / KRMT 23/43
Correction éditoriale

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with: **NF C 48-150:1989**

Documents pris en compte :
Relevant documents: **LCIE n°106619-611527 - LCIE n°128014-656818C**

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary): **Licence n°Pr 89172 / 611528 du 2011-07-27**

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2014-05-19

Date de fin de validité -
Limit expired date:

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Rémi HANOT
Responsable de Certification
Certification Officer

