



LCIE

Accréditation
N° 5-0014
Portée
disponible sur
www.cofrac.fr



LICENCE



Performance « SATI »



LCIE N° T 10029 / 601089

Délivrée à:
Delivered to:

LEGRAND FRANCE

128, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny - 87045 LIMOGES
Cedex - FRANCE

Site de fabrication :
Factory :

2034BA

Produit:
Product:

BAES D'EVACUATION A LED NP

BAES OF EVACUATION WITH LED NP

Marque commerciale (s'il y a lieu):
Trade mark (if any):

LEGRAND

Modèle, type, référence:
Model, type, reference:

625 26

Caractéristiques nominales et principales:
Rating and principal characteristics:

Classe II - IP66 - IK10 - Tension assignée (V~)(Hz) : 230 / 50/60
Flux lumineux : 45 lm

Informations complémentaires:
Additional informations:

Accumulateurs : Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,6 Ah - SAFT 2 VNT Cs U
Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,5 Ah - BYD SC1500MAH
Ni-Cd 2 x 1,2 V / 1,5 Ah - BST SC1500HT
Lampes de secours : 6 leds - Lampes de veille : 2 leds

Le produit est conforme à:
The product is in conformity with:

NF EN 60598-1:2009+A11:2009, NF EN 60598-2-22:2000 +A1:2003 +
A2:2008, NF C 71-800:2000, NF C 71-820:1999, NF 413:2006

Documents pris en compte:
Relevant documents:

LCIE n° 101175-601089 G / H - 96079-591669H

Annule et remplace (s'il y a lieu):
Cancels and replaces (if necessary):

/

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE France organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE France mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 2011-02-03

Date limite de validité :
Limit expired date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur laquelle elle est fondée.
The present licence is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

